



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9А, тел/факс 8 (384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 60/1/80

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 50  
«Детский сад комбинированного вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 60 от 03 марта 2021 года заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. в период с 01.04.2021 по 28.04.2021 проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 50 «Детский сад комбинированного вида» (сокращенное название - МБДОУ № 50 «Детский сад комбинированного вида») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Виноградовой Анастасией Александровной по адресу: 650056, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, ул. Ворошилова, 18 В.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 50 «Детский сад комбинированного вида» Юрченко Анжелика Валерьевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации данных средств (систем АПС, СОУЭ, аварийного освещения) сверх срока службы, установленного изготовителем до их замены в установленном порядке (рабочий проект ПС -2008-294 ООО «Огнезащита-К», 2008г.).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых	п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021	

	лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
3.	У двери эвакуационного выхода тамбура помещения кухни размещена мебель (шкаф).	п. 16 ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021	
4.	В помещении группы «Красные ягодки» расстояние от дымового пожарного извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021	
5.	При запуске системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выборочно в ходе инструментального контроля от двух дымовых пожарных извещателей в спальном помещении на втором этаже и в помещении склада в подвале система не запустилась. Не обеспечено исправное состояние указанной системы.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2021	
6.	Уровень звукового давления составляет: в коридорах первого и второго этажа – 100 дБА, кухонные помещения – 50 дБА, помещения детских групп – 43 дБА.	п. 4 СП 3.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2021	
7.	Кабельные линии выполнены кабелем с изоляцией белого цвета, маркировка не читаема.	ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.3.23 ПУЭ; СП 6.13130.2013 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований

пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,  
г. Березовского и Кемеровского района

по пожарному надзору Виноградова А.А.

«28» апреля 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



(подпись)

С предписанием № 60/1/80 от 28.04.2021 ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Заведующая МБДОУ № 50 А.В. Куренко А.В. Куренко

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«28» апреля 2021 г.

А.В. Куренко  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)